

競争入札設計図書等に関する回答書

24年 9月 6日

（工事執行権者）

猪苗代高等学校長

工事（委託業務）番号	第12-79490-0001号
工事（委託業務）名	猪苗代高校地下オイルタンク更新等工事
質 問 事 項	
1. 新設地下オイルタンク設置工事及び既設タンク撤去工事で、掘削寸法が2.91mの深さがありますが土止め工事が、設計に入っていません。労働安全衛生法では、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業は、掘削作業主任者及び土止め支保工組立作業主任者の選任が必要であります。安全面を考慮しますと土止め支保工の工事は必要ではないでしょうか。	
回 答 事 項	
1. 労働安全衛生規則により岩盤又は堅い粘土からなる地山以外の地山を掘削する場合、掘削面の高さが2m以上5m未満では、掘削面の勾配は75°以下としなくてはならないこととなっています。本設計ではこの条件を満たすよう設計しています。ただし、土質又は湧水などの理由により安全な掘削作業が困難であることが明らかになった場合は、速やかに監督員へ協議して下さい。 なお掘削面の高さが2m以上となるため、掘削作業主任者の選任は必要です。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。